

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области, г. Челябинск ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 264-78-57,
 E-mail: gpn@mail.ru
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 16
 Челябинская область с. Аргаяш ул. Комсомольская, 4 «б» тел. 8 (35131) 2-19-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 104
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Начальная школа – детский сад» № 26 д.
 Камышевка в лице директора Мухортиковой Анны Владимировны

18.06.2019 года по распоряжению № 104 от 20.05.2019 года Государственным инспектором ОНДиПР №16 по пожарному надзору Омелюхиным Дмитрием Николаевичем проведена внеплановая проверка здания и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» № 26 д. Камышевка по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, д. Камышевка, ул. Садовая, 9

совместно с Директором Мухортиковой Анной Владимировной

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения пунктов предписания	Отметка о выполнении (указ. только выполнено.)
1	2	3		4
1.	На путях эвакуации в здании оборудовать эвакуационное освещение. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 52 СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СП 52.13330.2011 п.п. 7.104, 7.105, 7.108; Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43	05.08.2020	
2	Складское помещение расположенное на 2ом этаже здания отделить от коридора	ФЗ №123 «Технический	05.08.2020	

	противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI30.	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года ст. 4, ст.6; ст. 88, таблица 23, 24. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.2.6	
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в августе 2020 года.

(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

Государственный инспектор ОНДиПР № 16
(должность, фамилия, инициалы)
по пожарному надзору Омелюхин Д.Н.
государственного инспектора)

" 10 " июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

" 18 " 06 2019 г.

Директор МОУ
«Начальная школа – детский сад» № 26 д. Камышевка
Мухортикова Анна Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)