

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Челябинской области, г. Челябинск ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 264-78-57,

E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Кыштым и Карабаш,
Аргаяшскому району

с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 4 «б», тел. 8 (35131) 2-25-48

E-mail: plaksin.andrei2013@yandex.ru

с. Аргаяш

« 16 » сентября 20 20 г.
11 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 142**

По адресу/адресам: Челябинская область, Аргаяшский муниципальный район, д. Камышевка, ул.
Садовая, 9

На основании: Распоряжения заместителя начальника ОНДиПР г. Кыштым и Карабаш,
Аргаяшскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Нургалева И. М. от 18
августа 2020 г. № 142

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: юридического лица Муниципального
общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» № 26 д. Камышевка.

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:

" 27 " августа 2020 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. продолжительность 1 час

" 16 " сентября 2020 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (всего 2 часа)

(рабочих дней/часов)

настоящая проверка проводится с целью: Исполнения предписания по устранению обязательных
требований пожарной безопасности № 104 от 18 июня 2019 года. Предметом настоящей проверки
является: соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на
объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей
деятельности.

Акт составлен: ОНДиПР городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР ГУ МЧС
России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор учреждения Мухортикова Анна Владимировна

(фамилии, инициалы,

подпись

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор городов Кыштым и Карабаш,
Аргаяшского района по пожарному надзору Омелюхин Дмитрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проверке присутствовал: Директор учреждения Мухортикова Анна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц,
допустивших нарушения)

Здание начальной школы-детский сад №26 – двухэтажное, размеры в плане 20х60 метров, стены и перегородки кирпичные, перекрытие плиты ж/б, кровля шифер по деревянной обрешетке, имеется чердачное помещение. В здании имеется две рассредоточенные лестничные клетки. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.1. Степень огнестойкости – П. Отопление водяное центральное, электроснабжение – осветительная сеть 220 В и силовая сеть 380 В. Территория объекта огорожена металлическим забором, очищена от мусора. К зданию имеется подъезд с 3-х сторон, с фасада подъезд затруднен из-за устроенных заборов.

С первого этажа здания имеется 8 выходов. Ширина дверных проемов выходов, ведущих непосредственно на улицу из помещений 2-х классов и группы «Малинки» составляет 0,8 метра, также из группы «Малинки» и помещений 3 класса имеется выход ведущий через раздевалки в тамбур, а из него на улицу. Ширина дверных проемов составляет 0,8 метра. С помещений пищеблока имеется отдельный выход ведущий непосредственно на улицу. Ширина дверного проема составляет 0,8 метра. Также из помещений классов, групп, пищеблока имеется выход в общий коридор, а из него в 2 лестничные клетки с которых имеется выход на улицу. Ширина дверных проемов главного выхода (первая лестничная клетка) составляет: из лестничной клетки в тамбур – 0,87 м; из тамбура непосредственно на улицу – 1,1 м. Двери открываются в сторону выхода из здания. Ширина дверных проемов выхода из второй лестничной клетки составляет: из лестничной клетки в тамбур – 0,8 м; из тамбура непосредственно на улицу – 1,3 м. Двери открываются в сторону выхода из здания. Все двери выходов 1 этажа оборудованы легкооткрывающимися запорами. Из помещения столовой имеется выход ведущий в общий коридор, а из него в лестничную клетку из которой имеется выход на улицу. Также из столовой имеется выход через помещение хранения посуды в помещение 3 класс, а из него непосредственно на улицу. Ширина двери из помещения хранения посуды в помещение 3 класса составляет 0,8 метра. Наполняемость столовой составляет 50 человек. На этаже в дверных проемах, разделяющей помещения детского сада от помещений кладовой электрошитовой, учебных классов относящихся к другому классу функциональной пожарной опасности, установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30. Ширина лестничных маршей внутренних лестниц составляет 1,35 метра. Из лестничной клетки 2-ого этажа имеется выход в чердачное помещение кровли, размером 0,7х0,7 метра, выполненный через противопожарные люки 2-ого типа. Люк выхода в чердачное помещение кровли закрыт на замок, имеется табличка с информацией о месте хранения ключей. Со второго этажа имеются выходы в две лестничные клетки и 3 выхода на лестницы 3 типа (наружные лестницы). Ширина дверных проемов выходов из групп, ведущих на лестницы 3 типа составляет 0,7 метра. Все двери оборудованы легкооткрывающимися запорами. Ширина лестничного марша лестницы 3 типа составляет 1,0 м, ширина проступи 20 см, высота ступеней 21 см. Ступени металлические, выполненные из армированных прутков. На втором этаже расположен актовый зал, 3 группы: «Светлячок», «Ручеек», «Лучик». Ширина дверного проема между спальным помещением и игровой составляет 1,2 метра. Второй выход с игровой ведет в раздевалку группы, а из неё в общий коридор 2 этажа и далее в лестничную клетку. Ширина дверных проемов между игровой и раздевалкой, раздевалкой и общим коридором 2 этажа составляет 0,8 метра. Двери открываются по ходу эвакуации. Планировка групп «Ручеек» и «Лучик» аналогична планировке группы «Светлячок». С актового зала имеется 2 выхода ведущие в коридор 2 этажа, а из него в лестничные клетки. Ширина дверных проемов актового зала составляет 0,8 метра и 1,2 метра. Двери открываются по ходу эвакуации. В здании вывешены поэтажные планы эвакуации людей соответствующие ГОСТ Р 12.2.143-2009. На окнах здания решеток нет. Подвальный помещение имеет отдельный вход с улицы. На дверях подвального помещения имеется информация о месте хранения ключей. Здание начальной школы-детский сад №26 обеспечено телефонной связью (телефон 9-95-64).

Здание заблокировано автоматической пожарной сигнализацией, дымовые извещатели ИП-212-41-М система оповещения и управления эвакуацией 2 типа. Заключен договор на ТО и ПР АПС № 16/16 от 11.01.2019 года АРО ЧОО ООО «ВДПО». Обеспечено автоматическое дублирование сигнала пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, заключен договор с ООО ИТЦ «СпецМонтаж».

Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом.

На расстоянии 30 метров от здания за территорией расположен пожарный гидрант и пожарный водоем. На здании установлен указатель до ближайшего водисточника. Дымоудаление предусмотрено через оконные проёмы.

Помещения начальной школы-детский сад обеспечены первичными средствами пожаротушения, огнетушителями ОП-5 в количестве 8 шт. Огнетушители опломбированы, пронумерованы, на них заведен журнал учета и проверки первичных средств. Обслуживающий персонал на случай отключения электроэнергии обеспечен электрическими фонарями 2 шт. Разработана инструкция определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. Последний инструктаж по пожарной безопасности с персоналом проводился в 2020 году. Директор Мухортникова А. В. прошла обучение по программе пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в ЧОУ «Академия профессионального образования» (протокол №77 от 30.06.2016 года).

При проведении проверки инспектором ОНДиПР городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области, капитаном в. службы Омелюхиным Д.Н. проведен противопожарный инструктаж с сотрудниками учреждения, всем присутствующим вручены памятки пожарной безопасности.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:-


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 104 от 18 июня 2019 года выполнено в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Государственный инспектор городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору Омелюхин Дмитрий Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор
Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» № 26 д. Камышевка Мухортикова Анна Владимировна
« 16 » 09 20 18 г.
(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)