

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Челябинской области, г. Челябинск ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 264-78-57,
E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №16
с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 4 «б», тел. 8 (35131) 2-25-48
E-mail: plaksin.andrei2013@yandex.ru

с. Аргаяш

« 15 » февраля 20 19 г.
11 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 14

По адресу/адресам: Челябинская область, Аргаяшский муниципальный район, д. Камышевка, ул.
Садовая, 9

На основании: Распоряжения заместителя начальника ОНДиПР №16 УНДиПР ГУ МЧС России по
Челябинской области Нургалева И. М. от 05 февраля 2019 г. № 14
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: юридического лица Муниципального
общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» № 26 д. Камышевка.
(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:

" 1 " февраля 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. продолжительность 1 час
" 15 " февраля 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (всего 2 часа)
(рабочих дней/часов)

настоящая проверка проводится с целью: Исполнения предписания по устранению обязательных
требований пожарной безопасности № 89/1/1 от 18 мая 2018 года. Предметом настоящей проверки
является: соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на
объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей
деятельности.

Акт составлен: ОНДиПР №16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор учреждения Мухортикова Анна Владимировна
(фамилии, инициалы, подпись)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор ОНДиПР №16 по пожарному
надзору Омелюхин Дмитрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проверке присутствовал: Директор учреждения Мухортикова Анна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц,
допустивших нарушения)

Здание начальной школы-детский сад №26 – двухэтажное, размеры в плане 20х60 метров, стены
и перегородки кирпичные, перекрытие плиты ж/б, кровля шифер по деревянной обрешетке,
имеется чердачное помещение. В здании имеется две рассредоточенные лестничные клетки. По
функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.1. Степень огнестойкости – II.

Отопление водяное центральное, электроснабжение – осветительная сеть 220 В и силовая сеть 380 В. Территория объекта огорожена металлическим забором, очищена от мусора. К зданию имеется подъезд с 3-х сторон, с фасада подъезд затруднен из-за устроенных заборов.

С первого этажа здания имеется 8 выходов. Ширина дверных проемов выходов, ведущих непосредственно на улицу из помещений 2-х классов и группы «Малинки» составляет 0,8 метра, также из группы «Малинки» и помещений 3 класса имеется выход ведущий через раздевалки в тамбур, а из него на улицу. Ширина дверных проемов составляет 0,8 метра. С помещений пищеблока имеется отдельный выход ведущий непосредственно на улицу. Ширина дверного проема составляет 0,8 метра. Также из помещений классов, групп, пищеблока имеется выход в общий коридор, а из него в 2 лестничные клетки с которых имеется выход на улицу. Ширина дверных проемов главного выхода (первая лестничная клетка) составляет: из лестничной клетки в тамбур – 0,87 м; из тамбура непосредственно на улицу – 1,1 м. Двери открываются в сторону выхода из здания. Ширина дверных проемов выхода из второй лестничной клетки составляет: из лестничной клетки в тамбур – 0,8 м; из тамбура непосредственно на улицу – 1,3 м. Двери открываются в сторону выхода из здания. Все двери выходов 1 этажа оборудованы легкооткрывающимися запорами. Из помещения столовой имеется выход ведущий в общий коридор, а из него в лестничную клетку из которой имеется выход на улицу. Также из столовой имеется выход через помещение хранения посуды в помещение 3 класс, а из него непосредственно на улицу. Ширина двери из помещения хранения посуды в помещение 3 класса составляет 0,8 метра. Наполняемость столовой составляет 50 человек. На этаже в дверных проемах, разделяющей помещения детского сада от помещений кладовой электрощитовой, учебных классов относящихся к другому классу функциональной пожарной опасности, установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30. Ширина лестничных маршей внутренних лестниц составляет 1,35 метра. Из лестничной клетки 2-его этажа имеется выход в чердачное помещение кровли, размером 0,7х0,7 метра, выполненный через противопожарные люки 2-ого типа. Люк выхода в чердачное помещение кровли закрыт на замок, имеется табличка с информацией о месте хранения ключей. Со второго этажа имеются выходы в две лестничные клетки и 3 выхода на лестницы 3 типа (наружные лестницы). Ширина дверных проемов выходов из групп, ведущих на лестницы 3 типа составляет 0,7 метра. Все двери оборудованы легкооткрывающимися запорами. Ширина лестничного марша лестницы 3 типа составляет 1,0 м, ширина проступи 20 см, высота ступеней 21 см. Ступени металлические, выполненные из армированных прутков. На втором этаже расположен актовый зал, 3 группы: «Светлячок», «Ручеек», «Лучик». Ширина дверного проема между спальным помещением и игровой составляет 1,2 метра. Второй выход с игровой ведет в раздевалку группы, а из неё в общий коридор 2 этажа и далее в лестничную клетку. Ширина дверных проемов между игровой и раздевалкой, раздевалкой и общим коридором 2 этажа составляет 0,8 метра. Двери открываются по ходу эвакуации. Планировка групп «Ручеек» и «Лучик» аналогична планировке группы «Светлячок». С актового зала имеется 2 выхода ведущие в коридор 2 этажа, а из него в лестничные клетки. Ширина дверных проемов актового зала составляет 0,8 метра и 1,2 метра. Двери открываются по ходу эвакуации. В здании вывешены поэтажные планы эвакуации людей соответствующие ГОСТ Р 12.2.143-2009. На окнах здания решеток нет. Подвальное помещение имеет отдельный вход с улицы. На дверях подвального помещения имеется информация о месте хранения ключей. Здание начальной школы-детский сад №26 обеспечено телефонной связью (телефон 9-95-64).

Здание заблокировано автоматической пожарной сигнализацией, дымовые извещатели ИП-212-41-М система оповещения и управления эвакуацией 2 типа. Заключен договор на ТО и ПР АПС № 16/16 от 11.01.2019 года АРО ЧОО ООО «ВДПО». Обеспечено автоматическое дублирование сигнала пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, заключен договор с ООО ИТЦ «СпецМонтаж».

Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом.

На расстоянии 30 метров от здания за территорией расположен пожарный гидрант и пожарный водоем. На здании установлен указатель до ближайшего водосточника. Дымоудаление предусмотрено через оконные проёмы.

Помещения начальной школы-детский сад обеспечены первичными средствами пожаротушения, огнетушителями ОП-5 в количестве 8 шт. Огнетушители опломбированы, пронумерованы, на них заведен журнал учета и проверки первичных средств. Обслуживающий персонал на случай отключения электроэнергии обеспечен электрическими фонарями 2 шт. Разработана инструкция определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой

эвакуации людей. Последний инструктаж по пожарной безопасности с персоналом проводился в 2018 году. Директор Мухортникова А. В. прошла обучение по программе пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в ЧОУ «Академия профессионального образования» (протокол №77 от 30.06.2016 года).

При проведении проверки инспектором ОНДиПР № 16 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области, капитаном в. службы Омелюхиным Д.Н. проведен противопожарный инструктаж с сотрудниками учреждения, всем присутствующим вручены памятки пожарной безопасности.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:-

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 89/1/1 от 18 мая 2018 года выполнено в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Государственный инспектор
ОНДиПР №16 по пожарному надзору
Омелюхин Дмитрий Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Начальная школа – детский сад» № 26 д. Камышевка
Мухортикова Анна Владимировна
"15" 02 2019 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)